

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по строительству
«Институт БелНИИС», Республика Беларусь, 220076 г. Минск, ул. Ф.Скорины, 15Б,

+375 17 270 90 01, email: institute@belniis.by

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 05.6020.26

Дата регистрации « 25 » мая 2026 г.

Действительно до « 09 » февраля 2027 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Окна мансардные деревянные торговой марки «ATICCO» модели DAW,
остекленные двухкамерными стеклопакетами: 4з-8Ar-4M1-10Ar-3.1.3,
4ИТз-10CHR7035Ar-4-14CHR7035Ar-И4

2. Назначение

для заполнения световых проемов жилых и общественных зданий и
устанавливаемые в скатные кровли под углом от 15° до 85°.

3. Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМАКТИВ», 214009, Смоленская
обл., г. Смоленск, Рославльское шоссе, д. 117, Российская Федерация (адрес места
осуществления деятельности по изготовлению продукции: 214036, Смоленская обл.,
г. Смоленск, ул. Попова, д.19, Российская Федерация).

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМАКТИВ», 214009, Смоленская
обл., г. Смоленск, Рославльское шоссе, д. 117, Российская Федерация.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

- протоколов испытаний от 14.05.2026 № 198Т-1, от 20.03.2026 № 50-2, от 03.02.2026 № 36Т-1, от 05.01.2026 № 1-2, от 09.02.2026 № 43-3, выданных Испытательным центром Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС».

6. Техническое свидетельство действует на

Серийное производство.

Выдано взамен технического свидетельства ТС 05.6020.25 от 09.02.2026 (бланк технического свидетельства № 0025013, бланки приложений №№ 0064092, 0064093).

7. Особые отметки

Данные маркировки: «наименование торговой марки (Aticco), наименование модели (DAW), наименование завода изготовителя (ООО «Промактив», Российская Федерация)».

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

О.Н. Лешкевич

25

мая 2026 г.

№ 0025295

М.П.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 2

ТС 05.6020.26

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

окон мансардных деревянных торговой марки «АТІССО» модели DAW остекленных двухкамерными стеклопакетами: 4з-8Ar-4M1-10Ar-3.1.3, 4ИТз-10СНР7035Ar-4-14СНР7035Ar-И4, производства Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМАКТИВ», Российская Федерация
Таблица 1.

№ п.п.	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактические значения
окна мансардные деревянные торговой марки «Атиссо» модели DAW остекленные двухкамерным стеклопакетом 4з-8Ar-4M1-10Ar-3.1.3			
1.	Приведенное сопротивление теплопередаче, $m^2 \cdot C / Bt$	ГОСТ 26602.1, СТБ 939	0,701 – 0,714
2.	Класс по приведенному сопротивлению теплопередаче		T2
3.	Класс по воздухопроницаемости	ГОСТ 26602.2	Б
4.	Класс по водопроницаемости	ГОСТ 26602.2	Б
5.	Общий коэффициент пропускания света	ГОСТ 26602.4, СТБ 939	0,401 – 0,402
6.	Класс по общему коэффициенту пропускания света		3
7.	Класс по сопротивлению ветровой нагрузке	ГОСТ 26602.5, СТБ 939	A1
8.	Сопротивление снеговой нагрузке, кПа	ГОСТ 26602.5	При приложении нагрузки 2,1 кПа, видимых механических повреждений не обнаружено, функции открывания и закрывания створок, отпирания и запираания приборов не нарушены
9.	Индекс изоляции воздушного шума, R_w , дБА: - в закрытом состоянии	ГОСТ 26602.3, СТБ 939	31
10.	Категория звукоизоляции Класс по звукоизоляции		4 Д
11.	Безотказность открывания створки: - контрольная наработка 20000 циклов	СТБ 940	Повреждений створок не зафиксировано

Продолжение таблицы 1.

№ п.п.	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактические значения
12.	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки: - контрольная нагрузка 1000 Н; - предельная нагрузка 1500 Н	СТБ 940	Разрушений не зафиксировано Разрушений не зафиксировано
13.	Прочность угловых соединений, МПа: - коробка; - створка	СТБ 939	0,42 0,68
14.	Уровень содержания цезия-137	ГОСТ 30108, МВИ МН 2418 ГН 2.6.1.10-1-01	35,7±21,7
окна мансардные деревянные торговой марки «Aticco» модели DAW остекленные двухкамерным стеклопакетом 4ИТз-10CHR7035Ar-4-14CHR7035Ar-И4			
15.	Приведенное сопротивление теплопередаче, м ² ·С/Вт	ГОСТ 26602.1, СТБ 939	1,004 – 1,011
16.	Класс по приведенному сопротивлению теплопередаче		T1
17.	Класс по воздухопроницаемости	ГОСТ 26602.2	Б
18.	Класс по водопроницаемости	ГОСТ 26602.2	А
19.	Общий коэффициент пропускания света	ГОСТ 26602.4, СТБ 939	0,357 – 0,358
20.	Класс по общему коэффициенту пропускания света		4
21.	Класс по сопротивлению ветровой нагрузке	ГОСТ 26602.5, СТБ 939	A1
22.	Сопротивление снеговой нагрузке, кПа	ГОСТ 26602.5	При приложении нагрузки 2,1 кПа, видимых механических повреждений не обнаружено, функции открывания и закрывания створок, отпирания и запираания приборов не нарушены
23.	Индекс изоляции воздушного шума, R _w , дБА: - в закрытом состоянии	ГОСТ 26602.3, СТБ 939	28
24.	Категория звукоизоляции Класс по звукоизоляции		4 Г
25.	Безотказность открывания створки: контрольная наработка 20000 циклов	СТБ 940	Повреждений створок не зафиксировано № 0064772

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 2
Листов 2

ТС 05.6020.26

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Окончание таблицы 1.

№ п.п.	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактические значения
26.	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки: - контрольная нагрузка 1000 Н; - предельная нагрузка 1500 Н	СТБ 940	Разрушений не зафиксировано Разрушений не выявлено

Руководитель
уполномоченного органа

О.Н. Лешкевич

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС 05.6020.26

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на окна мансардные деревянные торговой марки «АТИССО» модели DAW остекленные двухкамерными стеклопакетами: 4з-8Ar-4M1-10Ar-3.1.3, 4ИТз-10CHR7035Ar-4-14CHR7035Ar-И4 (далее – окна мансардные), предназначенные заполнения световых проемов жилых и общественных зданий и устанавливаемые в скатные кровли под углом от 15° до 85°, производства Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМАКТИВ», Российская Федерация.

2. Окна мансардные изготавливают по ГОСТ 30734-2019 «Блоки оконные мансардные. Технические условия». Окна мансардные деревянные, одинарной конструкции остекленные двухкамерным стеклопакетом с использованием закаленного стекла и триплекса (3.1.3), с заполнением межстекольного пространства аргоном, оборудованы поворотно-откидным устройством торговой марки АТИССО, производства Shandong Haohai Laser Technology Co., Ltd., Китайская Народная Республика.

3. Монтаж окон мансардных следует осуществлять в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя по монтажу, с учетом СП 3.02.08-2024 «Заполнение оконных и дверных проемов».

В процессе эксплуатации окон мансардных, в соответствии с инструкцией изготовителя, следует осуществлять уход за элементами изделий: очищать поверхности стекла, стеклопакета, створок, полотен и уплотнителей; удалять пыль и грязь из дренажных отверстий, из оконных приборов; смазывать и регулировать приборы.

4. На окнах мансардных наклеена маркировочная этикетка, содержащая следующую информацию: наименование торговой марки, наименование модели окна, наименование завода изготовителя.

5. Проектирование и выполнение работ по заполнению оконных проемов с применением окон мансардных следует осуществлять в соответствии с указаниями изготовителя, с учетом требований технических нормативных правовых актов в строительстве, действующих в Республике Беларусь, проектной и технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства.

6. Транспортирование окон мансардных следует осуществлять любым видом транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

При транспортировании и хранении не допускается ставить окна мансардные друг на друга, между ними рекомендуется устанавливать прокладки из эластичных материалов.

При транспортировании и хранении окон мансардных должны соблюдаться условия, обеспечивающие их защиту от механических повреждений, загрязнений, увлажнения и воздействия атмосферных осадков.

7. Ответственность за соответствие поставляемых окон мансардных настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик, подрядчик.

О.Н.

О.Н. Лешкевич

№ 0064774